

Byggproduktcertifikat 1087

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Brandskydd
Dörrar

BBR 5

Innehavare: Dormakaba Sverige AB

F.O. Petersonsgata 28, 421 31 Västra Frölunda

Tel: +46 (0)31 355 20 00

E-post: info@dorma.se

Webb: www.dormakaba.com

Produktnamn: Slagdörrsautomatik DORMA ED 100/250

Produkt

Slagdörrsöppnare ED 100, enligt SS-EN 1154 klass:

3	8	4/3	1	1	0
---	---	-----	---	---	---

Slagdörrsöppnare ED 250, enligt SS-EN 1154 klass:

3	8	6/4	1	1	0
---	---	-----	---	---	---

Avsedd användning

Att kvarhålla dörrblad i stängt läge vid brand. Alternativ till lås med fallkolv för Tygodkända dörrar i högst brandteknisk klass: E30/EI30

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4	CE-Märkt
Brandtekniska installationer, dörrstängare	5:524	
Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader. Dörr, lucka och port *	5:534	

*Självstängande dörrar med uppställningsanordning som automatiskt stängs när det förekommer brandgaser i dess närhet.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-05-10
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-05-10
Bilaga 3: Kontroll	2017-05-10
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-05-10

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se


Beslutsdatum: 2017-05-10

Diarienummer: 309/17

Giltigt till: 2022-05-09

Tidigare diarienummer: 257/12

Kiwa Sverige AB



Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig



Lone Piiters
Handläggare