

Typgodkännandebevis

0118/04

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Inspektionslucka 3030

Innehavare

Thonic AB, Östergårdsgatan 17, 524 32 Herrljunga
Organisationsnummer: 556713-8366
Tel: 0513-104 10, Fax: 0513-10 421
E-post: thonic@telia.com, Hemsida: www.vsbyggskruv.se

Produkt

Inspektionslucka 3030, lucka uppbyggd av Vermiculux-skiva och MDF-skiva, max storlek 600 x 600 mm (infällningsmått), EI 30.

Avsedd användning

Inspektionslucka för montage i brandcellsskiljande väggar.

Handelsnamn

Thonic-luckan 3030

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30

5:231

Tillhörande handlingar

"Monteringsanvisning för typgodkänd brandlucka EI 60/EI 30 TG nr: 0117/04 och 0118/04", daterad 2004-11-10.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-09-06 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Diarie nr. 210-01-0311. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Thonic AB, Herrljunga

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe	Thonic AB, Herrljunga
Boverkets inregistrerade varumärke	+
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP Certifiering 1002
Produktens typbeteckning	3030
Typgodkännandets nummer	0118/04
Egenskaper	EI 30
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. P102685 och P400949 från SP.
Ritningar enligt "Ritningsförteckning för Thonic-luckan 3030", daterad 2014-11-16.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje lucka som levereras.

I luckan ingående Vermiculux-skiva förutsätts vara typgodkänd som A1 eller A2-s1,d0.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-06-10.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-06-08.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Lazaros Tsantaridis